Приложение №5

Перспективные тепло-гидравлические параметры на источнике тепловой энергии

Район: **Хасанский район Приморского края**
Муниципальное образование: **Краскинское городское поселение**
Поселок: **Краскино**
Наименование котельной: **Котельная №452**
Тепловой режим, °С **95-70**

Наименование предприятия	Наименование источника	Текущий располаг. напор на выходе из источника, м	Давление в подающем тр-де, м	Давление в обратном тр-де, м	Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/ч	Суммарный расход сетевой воды в под.тр., т/ч	Расход воды на утечку из сис.теплопотреб., т/ч	Расход воды на подпитку, т/ч	Расход сетевой воды на утечку из под.тр., т/ч	Расход сетевой воды на утечку из обр.тр., т/ч	Тепловые потери в тепловых сетях, Гкал/ч
КГУП "Примтеплоэнерго"	Котельная №452	10	30	20	1,45296	58,003	0	0,005	0,003	0,003	0,00311