Приложение №2

Расчет тепловых потерь существующих тепловых сетей

Район: **Хасанский район Приморского края**
Муниципальное образование: **Краскинское городское поселение**
Поселок: **Краскино**
Наименование котельной: **Котельная №452**
Тепловой режим, °С **95-70**

Наименование начала участка	Наименование конца участка	Длина участка, м	Внутренний диаметр подающего трубопровода, м	Вид прокладки тепловой сети	Величина утечки из подающего трубопровода, т/ч	Величина утечки из обратного трубопровода, т/ч	Тепловые потери в подающем трубопроводе, ккал/ч	Тепловые потери в обратном трубопроводе, ккал/ч	Температура в начале участка под.тр-да,°С	Температура в конце участка под.тр-да,°С	Температура в начале участка обр.тр-да,°С	Температура в конце участка обр.тр-да,°С
Котельная №452	ТК1	20	0,209	Подземная канальная	0,002	0,002	1451,42	622	95	94,97	69,97	69,96
ТК1	Обобщенный потребитель	10	0,209	Подземная канальная	0,001	0,001	725,64	310,98	94,97	94,96	69,97	69,97