Приложение №4

Тепло-гидравлические параметры в узловых точках существующих тепловых сетей

Район: **Хасанский район Приморского края**

Муниципальное образование: **Краскинское городское поселение**

Поселок: **Краскино**

Наименование источников: **Центральная котельная**

Наименование узла	Располагаемый напор, м	Напор в подающем трубопроводе, м	Напор в обратном трубопроводе, м	Температура воды в подающем трубопроводе,°С	Температура воды в обратном трубопроводе,°С	Давление в подающем трубопроводе, м	Давление в обратном трубопроводе, м	Время прохождения воды от источника, мин	Путь, пройденный от источника, м
ТК2	9,676	29,837	20,16	94,92	70,16	29,837	20,16	1,43	44,5
ТК1	9,969	29,985	20,015	94,97	69,38	29,985	20,015	0,22	5
ТК17	9,698	29,848	20,15	94,67	69,39	29,848	20,15	3,01	61
ТК10	9,476	29,736	20,26	94,28	69,49	29,736	20,26	6,51	122
ТК11	9,254	29,624	20,37	93,9	69,8	29,624	20,37	10,02	183
ТК12	8,983	29,487	20,504	93,43	70,18	29,487	20,504	14,31	257,5
ТК13	8,934	29,463	20,529	91,89	69,35	29,463	20,529	27,72	346,5
ТК14	8,801	29,396	20,595	91,31	68,9	29,396	20,595	29,75	372,5
ТУ2	9,875	29,937	20,062	94,96	69,24	29,937	20,062	0,31	10
ТК6	9,786	29,892	20,106	94,63	68,12	29,892	20,106	3,24	50
ТК7	9,717	29,857	20,14	93,37	71,03	29,857	20,14	14,69	140
ТК18	9,592	29,794	20,202	91,77	64,63	29,794	20,202	18,36	178
ТУ3	9,731	29,864	20,133	94,3	65,7	29,864	20,133	4,94	70
ТК15	9,584	29,791	20,206	91,63	64,69	29,791	20,206	19,11	184
ТК8	9,519	29,758	20,239	89,09	66,09	29,758	20,239	32,97	269,2
ТУ5	9,516	29,756	20,24	86,45	63,85	29,756	20,24	47,64	300,2
ТК9	9,515	29,756	20,241	83,94	63,04	29,756	20,241	61,97	315,2
ТУ4	9,517	29,757	20,24	88,03	64,88	29,757	20,24	38,79	285,2
ТУ1	9,74	29,869	20,129	94,95	70,19	29,869	20,129	0,85	30
ТК16	9,294	29,644	20,35	94,67	70,1	29,644	20,35	2,71	76,5
ТК3	9,547	29,772	20,225	94,78	70,26	29,772	20,225	3,84	92
ТК4	9,008	29,5	20,492	94,56	70,51	29,5	20,492	5,73	146,5
ТК5	7,409	28,694	21,285	94,37	70,78	28,694	21,285	6,68	188,5